

IMPIANTO DEPURAZIONE PRIMARIO DEL TIPO IMHOFF

ALLEGATO n° 7

SCHEMA TECNICA IMHOFF "CASERA"

COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

1) Denominazione: Imhoff Casera	2) Tipologia: vasca Imhoff
3) Potenzialità: 60 ab.eq.	4) Recapito scarico: Val del Molin affluente del Torrente Cordevole
5) Coordinate: Nord: 46° 14' 09.60" Est: 12° 00' 39.20" Quota: 1090 m.s.l.	

1) INQUADRAMENTO

PLANIMETRIA INQUADRAMENTO



FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Vasca in buone condizioni, non recintata, facile accesso ai mezzi.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	1	6000
190802	---	---
190801	---	---

2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	1	9160
190802	---	----
190801	---	---

2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	1	10570
190802	---	---
190801	---	---