

IMPIANTO DEPURAZIONE PRIMARIO DEL TIPO IMHOFF

ALLEGATO n° 7

SCHEMA TECNICA IMHOFF "DIGONERA"

COMUNE DI ROCCA PIETORE

1) Denominazione: Imhoff Digonera	2) Tipologia: vasca Imhoff
3) Potenzialità: 400 ab.eq.	4) Recapito scarico: Torrente Cordevole
5) Coordinate: Nord: 46° 27' 58.50" Est: 11° 58' 18.00" Quota: 1144 m.s.l.	

1) INQUADRAMENTO

PLANIMETRIA INQUADRAMENTO



FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Vasca in buone condizioni, non recintata, discreto accesso ai mezzi.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	1	8000
190802	---	---
190801	---	---

2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	2	35440
190802	---	----
190801	---	---

2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 pompabile	1	14580
190802	---	---
190801	---	---